



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 23/20 Управление Роспотребнадзора по Тульской области « 13 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Мамонтовой Ириной Вячеславовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Новомосковский областной центр
образования», юридический и фактический адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул.
Пионерская, д. 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

26 февраля 2024г. в 13 час. 00 мин. в государственном общеобразовательном учреждении
Тульской области «Новомосковский областной центр образования», расположенном по адресу:
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12, не обеспечено выполнение
санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания обучающихся, а
именно: в учебных кабинетах интерактивные доски (9) расположены не по центру фронтальной
стены помещения; в столярной и швейной (№1) мастерских учебные доски не оборудованы
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на
рабочее поле; не предусмотрены туалетные кабины с дверями в туалетных комнатах учебного
корпуса (1 эт., 2 эт.), общежития; в душевой комнате при наличии нескольких душевых
смесителей (8) не предусмотрены перегородки, что является нарушением: п.п. 2.4.4, 2.4.11,
2.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

26 февраля 2024г. в 14 час. 00 мин. в государственном общеобразовательном учреждении
Тульской области «Новомосковский областной центр образования», расположенном по адресу:
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12, нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся, а именно: в обеденном
зале оборудовано недостаточно раковин для мытья рук уч-ся (оборудовано 2 раковины для
мытья рук, при норме 1 кран на 20 посадочных мест, в обеденном зале 100 посадочных мест); в
мясо-рыбном цехе не предусмотрен производственный стол для разделки рыбы; имеют

дефекты и повреждения: потолок в обеденном зале, пол, потолок и стены в помещениях пищеблока (горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды и приборов, моечная для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря, кладовая для хранения овощей и фруктов, гардеробная с душевой, санитарный узел для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря), что является нарушением: п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; таблицы 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

26 февраля 2024г. в 15 час. 00 мин. в государственном общеобразовательном учреждении Тульской области «Новомосковский областной центр образования», расположенном по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в столярной мастерской (учебный корпус), в духовной комнате (2 эт.), содгостинице (2 эт., 3 эт.) (общезитие); нарушена целостность напольной плитки в умывальной и туалете для мальчиков (2 эт., казаки), умывальных и туалетах для девочек (3 эт.) (общезитие); следы протечек на потолке в столярной мастерской (учебный корпус), что является нарушением: п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В учебных помещениях оборудовать интерактивные доски (9) по центру фронтальной стены классного помещения
2. В столярной и швейной (№1) мастерских учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле
3. Предусмотреть туалетные кабины с дверями в туалетных комнатах учебного корпуса (1 эт., 2 эт.), общезития
4. В душевой комнате при наличии нескольких душевых смесителей (8) предусмотреть перегородки
5. В обеденном зале дополнительно оборудовать 3 раковины для мытья рук уч-ся
6. В мясо-рыбном цехе предусмотреть производственный стол для разделки рыбы
7. Провести ремонт: потолка в обеденном зале, пола, потолка и стен в помещениях пищеблока (горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья столовой посуды и приборов, моечная для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря, кладовая для хранения овощей и фруктов, гардеробная с душевой, санитарный узел для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря)

8. Заменить напольное покрытие (линолеум) в столярной мастерской (учебный корпус), в духовной комнате (2 эт.), соцгостинице (2 эт., 3 эт.) (общежитие)
9. Восстановить целостность напольной плитки в умывальной и туалете для мальчиков (2 эт., казаки), умывальных и туалетах для девочек (3 эт.) (общежитие)
10. Провести ремонт потолка в столярной мастерской (учебный корпус)

Срок исполнения: по п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 12.03.2025г.

Срок исполнения: по п. 1 до 12.03.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Новомосковский областной центр образования», Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д.114; тел./факс 37-39-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 14.03.2025г.с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; до 14.03.2026г. по п. 1.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



И.В. Мамонтова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» марта 2024г.



И.В. Саяпина

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: shi.novomoskovsk@tularegion.ru