

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



24.12.2021 КНМ № 71220061000200946684

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

301650, Тульская область, г. Новомосковск ул. Бережного, 18,
тел.: (48762)6-06-55, e-mail: ogpnnrask@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному общеобразовательному учреждению Тульской области
«Новомосковский областной центр образования» в лице директора Саяпиной И.В.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Абинякина Евгения Георгиевича

№2 от «24» декабря 2021 года

в период с «10» января 2022 г. по «18» января 2022 г.

Государственным инспектором Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, старшим дознавателем ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области старшим лейтенантом внутренней службы Ануфриевым Филиппом Евгеньевичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Саяпина И.В., заведующий хозяйством структурного подразделения Школа ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Лукьянов А.Е., заместитель директора по работе структурного подразделения Школа ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Горбачева А.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не предусмотрены ограждения с поручнями с двух сторон, на лестнице (высотой более 0,45 м., шириной более 1,5 м.) центрального входа. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	- п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	22.08.2022	
2.	Не предусмотрены промежуточные поручни на лестнице (высотой более 0,45 м., шириной более 2,4 м.), ведущей в пристройку, а также лестнице центрального входа. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	- п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	22.08.2022	
3.	Допущено устройство порогов и перепадов высот менее 0,45 м. на пути эвакуации в коридоре пристройки. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	- п. 27 (а) постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	22.08.2022	
4.	Противопожарная перегородка 1-го типа, отделяющая помещение категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение №117) не оборудована противопожарной дверью 2-го типа. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	- ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 5.1.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	22.08.2022	
5.	Напольное покрытие на путях эвакуации (общие коридоры 1, 2 этажей, коридор пристройки) выполнено из сгораемых материалов	- ст. 134, табл. 28, табл. 3 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-	22.08.2022	

	(линолеум) классом пожарной опасности ниже КМ2. ГОО ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	ФЗ.		
6.	У выхода наружу из помещения пристройки на первом этаже отсутствует план эвакуации. ГОО ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 18.	- п. 5 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - п. 6.2.1 ГОСТ Р 12-2-143 «Национальный стандарт российской федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	22.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Новомосковского района по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
ст. лейтенант внутренней службы Ануфриев Ф.Е.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)

«18» января 2022



(подпись)

Получил:

Директор ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Савиных И.В.
(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) представителей юридического лица)

Савиных

(подпись)

«18» января 2022