

24.12.2021 КНМ № 712200610002009-7026

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выезде инспекторке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрационная, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

301650, Тульская область, г. Новомосковск ул. Бережного, 18,

тел.: (48762)6-06-55, e-mail: ogpnmnsk@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номера приказа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: государственному общеобразовательному учреждению Тульской области
«Новомосковский областной центр образования» в лице директора Саяпиной И.В.**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Абинякина Евгения Георгиевича

№3 от «24» декабря 2021 года

в период с «10» января 2022 г. по «14» января 2022 г.

Главным государственным инспектором Новомосковского района по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Абинякиным Евгением Георгиевичем;

Государственным инспектором Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, старшим дознавателем ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области младшим лейтенантом внутренней службы Семиразовым Русланом Сергеевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(тип мероприятия (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Саяпина И.В., специалист по охране труда ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» Меркулова О.С., начальник хозяйственного отдела Фролов А.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В музее актового зала, в подсобном помещении первого этажа учебного корпуса, помещениях гаража допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12	п. 35 (в) постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.08.2022	
2.	Помещения спортивного зала учебного корпуса не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12	ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	22.08.2022	
3.	Дверь выхода из спортивного зала учебного корпуса открывается не по направлению выхода. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.	п. 27 (д) постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	22.08.2022	

4.	<p>Огнетушители расположены не в специальных подставках, выполненных из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (каб. 313 и каб. 205 учебного корпуса: столовая; общежитие).</p> <p>ГООУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.</p>	<p>п. 409 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>	22.08.2022	
5.	<p>На дверях подсобных помещений в учебном корпусе, кладовой, столовой, помещениях гаража, помещениях хоз. сарая не обеспечено наличие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>ГООУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.</p>	<p>п. 12 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	22.08.2022	
6.	<p>Кладовые помещения, общежития, подсобные помещения столярной мастерской учебного корпуса, не выделены противопожарными стенами второго типа (противопожарными перегородками 1-го типа) с заполнением проемов противопожарной дверью 2-го типа.</p> <p>ГООУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.</p>	<p>ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.5, п. 5.5.2 СП 9.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	22.08.2022	
7.	<p>Отсутствует эвакуационное освещение в учебном корпусе и общежитии.</p>	<p>п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил</p>	22.08.2022	

	ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.	противопожарного режима в Российской Федерации».		
8.	Напольное покрытие на путях эвакуации (рекреация 1 этажа учебного корпуса; коридоры 1,2,3 этажа общежития) выполнено из сгораемых материалов (линолеум). ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.	- ст. 134, табл. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ	22.08.2022	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в общежитии не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.	- п. 23 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - п. 4, ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ	22.08.2022	
10.	Отсутствует табло «Выход» на выходах со 2,3 этажей в общежитии. ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.	- п. 36, 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	22.08.2022	
11.	Здание и помещения хоз. сарая не оборудованы установками пожарной автоматики в соответствии с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности от технологических, конструктивных и объемно-	- ст. 83, 84, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной	22.08.2022	

	<p>планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.</p> <p>ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.</p>	<p>сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - п. 3, 4, 14, таблицы 1, 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».</p>		
12.	<p>Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания сарая.</p> <p>ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 12.</p>	<p>- п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</p>	22.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предложенными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный государственный инспектор Новомосковского района по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
подполковник внутренней службы Аблямов Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)

«14» января 2022



(подпись)

Государственный инспектор Новомосковского района
по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР
по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
мл. лейтенант внутренней службы Семин Александр Р.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего
плановую выездную проверку)

«14» января 2022



(подпись)

Получил:

Федосов Тоуч То, Новомосковск
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя)



Семин Александр Р.С.
(лического лица)

Семин
(подпись)

«14» января 2022